



T.C

ANKARA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	21.09.2020 / 13	AB-1075-T
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	21.09.2020 / 10:40	
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	21.09.2020 / 11:19	
Protokol No / Örnek No	2020-2602 - 1 / 15241884	
Entegrasyon No	---	
Rapor Sayfa Sayısı	2	

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KÖKSAL KÖSEOĞLU		
Numune Sahibi	KÖKSAL KÖSEOĞLU		
Numunenin Alındığı Adres	KAYNAĞI BİLİNMEYEN NUMUNE/ÇANKAYA/ANKARA		
Numune İzleme Noktası	NUMUNE 1		
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK ANALİZLER	*Mikrobiyolojik Analiz	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	21.09.2020 / 11:28	Özel İstek	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	0,5 L
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TIC.SAN.A.Ş. AYŞE ABLA OKULLARI		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	21.09.2020- O/ 955400	---	
Beyan Tarih Sayı/ İthal ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---		---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	21 Eylül 2020 12:14	25 Eylül 2020 16:31	
Raporlama Tarihi	25.09.2020 16:31		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER						
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Ölçüm Belirsizliği	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1			0	0
*Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2			0	0
*Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1			0	0



T.C

ANKARA VALİLİęİ

İL SAęLIK MÜDÜRLÜęÜ

ANKARA HALK SAęLIęI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	21.09.2020 / 13
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	21.09.2020 / 10:40
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	21.09.2020 / 11:19
Protokol No / Örnek No	2020-2602 - 1 / 15241884
Entegrasyon No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

AB-1075-T

2020-2602-1

09-20

Deęerlendirme :

Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelięi'ne göre uygundur.
Numune müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmelięe göre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıştır.

Açıklamalar

-Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelięine göre deęerlendirilmektedir.

-# İle işaretli parametreler ve/veya parametrik deęerleri ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.

-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmelięi göre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıştır.

-Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.

-Numune tarafımızca alınmamış olup, ANKARA HALK SAęLIęI LABORATUVARI Numune Kabul/Ret Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir

-Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ANKARA HALK

-SAęLIęI LABORATUVARının izni olmadan çoęaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.

-Geniştirilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.

-ANKARA HALK SAęLIęI LABORATUVARI Karar Kuralı:

-Müşterinin ölçüm belirsizlięi talep ettięi durumda, laboratuvarın belirledięi güven aralıęında (k=2, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:

-Sonuca ölçüm belirsizlięi eklendięinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizlięi çıkarıldıęında mevzuatta verilen alt sınırın

-altında ise, "uygun deęil" olarak deęerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak deęerlendirilir.

-TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal deęişim yok.

-kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

-** İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Uzm. Dr. SERPİL KOŞUM

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

Numune Kabul ve
Raporlandırma Birim Sorumlusu

Ersoy TURGUT

Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu

MEHMET ÜNVER

Uzm. Dr.



T.C

ANKARA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	21.09.2020 / 13	AB-1075-T
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	21.09.2020 / 10:40	
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	21.09.2020 / 11:19	
Protokol No / Örnek No	2020-2602 - 2 / 15241903	
Entegrasyon No	---	
Rapor Sayfa Sayısı	2	2020-2602-2
		09-20

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KÖKSAL KÖSEOĞLU		
Numune Sahibi	KÖKSAL KÖSEOĞLU		
Numunenin Alındığı Adres	KAYNAĞI BİLİNMEYEN NUMUNE/ÇANKAYA/ANKARA		
Numune İzleme Noktası	NUMUNE 2		
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK ANALİZLER	*Mikrobiyolojik Analiz	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	21.09.2020 / 11:28	Özel İstek	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	0,5 L
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TIC.SAN.A.Ş. AYŞE ABLA OKULLARI		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	21.09.2020- O/ 955400	---	
Beyan Tarih Sayı/ İthal ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	21 Eylül 2020 12:14	25 Eylül 2020 16:31	
Raporlama Tarihi	25.09.2020 16:31		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER						
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Ölçüm Belirsizliği	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1			0	0
*Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2			0	0
*Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1			0	0



T.C
ANKARA VALİLİęİ
İL SAęLIK MÜDÜRLÜęÜ
ANKARA HALK SAęLIęI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	21.09.2020 / 13
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	21.09.2020 / 10:40
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	21.09.2020 / 11:19
Protokol No / Örnek No	2020-2602 - 2 / 15241903
Entegrasyon No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

AB-1075-T
2020-2602-2
09-20

Deęerlendirme : Sonular alıřılan analizler ynnden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tketim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięi'ne gre uygundur.
Numune mřteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmıř ve ilgili ynetmelięe gre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıřtır.

Aıklamalar -Sonuslar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tketim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięine gre deęerlendirilmektedir. -# İle iřaretli parametreler ve/veya parametrik deęerleri ilgili ynetmelikte yer almamaktadır. -zel istek amalı analizlerde,mřteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmıř ve ilgili ynetmelięi gre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıřtır. -Koyu renkte yazılmıř olan analiz sonuları ilgili mevzuat limitleri dıřındadır. -Numune tarafımızca alınmamıř olup, ANKARA HALK SAęLIęI LABORATUVARI Numune Kabul/Ret Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiřtir -Bu rapordaki sonular ve grřler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune iin geerlidir. Bu raporun hibir blm veya kısmen kullanılamaz ve ANKARA HALK SAęLIęI LABORATUVARININ izni olmadan oęaltılamaz. İmzasız raporlar geersizdir. zel istek numune analiz raporları adli ve idari iřlemlerde ve reklam amalı kullanılamaz. -Geniřletilmiř lm belirsizlikleri mřteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldıęı durumlarda belirtilir. -ANKARA HALK SAęLIęI LABORATUVARI Karar Kuralı: -Mřterinin lm belirsizlięi talep ettięi durumda, laboratuvarın belirledięi gven aralıęında (k=2, %95), ilgili parametre iin bulunan sonu: -Sonuca lm belirsizlięi eklendięinde mevzuatta verilen st sınırın stnde ise, veya sonutan lm belirsizlięi ıkarıldıęında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun deęil" olarak deęerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri iinde veya mevzuat limitlerine eřit olan sonular ise "uygun" olarak deęerlendirilir. -TKEDY: Tketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal deęiřim yok. -kob (cfu): Koloni oluřturan birim (colony forming unit) -** İle iřaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
Uzm. Dr. SERPİL KOŐUM
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

Numune Kabul ve
Raporlandırma Birim Sorumlusu
Ersoy TURGUT
Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu
MEHMET NVER
Uzm. Dr.