



T.C  
ANKARA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.03.2026 / 15	AB-1075-T
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.03.2026 / 00:30	
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.03.2026 / 11:25	2026-1080-1
Protokol No / Örnek No	2026-1080 - 1 / 5427132648	
Entegrasyon No	---	03-26
Rapor Sayfa Sayısı	2	
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AYŞE ABLA OKULLARI	
Numune Sahibi	ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AYŞE ABLA OKULLARI	
Numunenin Alındığı Adres	KAYNAĞI BİLİNMEYEN NUMUNE/ÇANKAYA/ANKARA	
Numune İzleme Noktası	NUMUNE 1	
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK ANALİZLER	Mikrobiyolojik Analiz (Ek 2/A)
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	10.03.2026 / 11:27	Özel İstek
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ	
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ 0.5 L
Numunenin Üret. Tar./ Son Kul. Tar./ Parti No/ Seri		
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AYŞE ABLA OKULLARI	
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	10.03.2026- AH/ 643085	---
Beyan Tarih Sayı/ İthal ön İzin Belge Tarih Sayı		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	
Numune Bilgileri	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	10.03.2026 11:33	12.03.2026 12:53
Raporlama Tarihi	12.03.2026	

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER						
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Ölçüm Belirsizliği	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017			0	0
*Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017			0	0
*Clostridium perfringens (Sporular Dahil)	kob/100mL	TS EN ISO 14189-2017			0	0



T.C  
ANKARA VALİLİęİ  
İL SAęLIK MÜDÜRLÜęÜ  
ANKARA HALK SAęLIęI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	10.03.2026 / 15
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.03.2026 / 00:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.03.2026 / 11:25
Protokol No / Örnek No	2026-1080 - 1 / 5427132648
Entegrasyon No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

AB-1075-T

2026-1080-1

03-26

**Deęerlendirme :** Sonular alıřılan analizler ynnden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tketim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięi'ne gre uygundur.

Numune mřteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmıř ve ilgili ynetmelięe gre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıřtır.

**Aıklamalar**

-Sonular 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tketim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięine gre deęerlendirilmektedir

-# İle iřaretli parametreler ve/veya parametrik deęerleri ilgili ynetmelikte yer almamaktadır.

-zel istek amalı analizlerde,mřteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmıř ve ilgili ynetmelięi gre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıřtır.

-Koyu renkte yazılmıř olan analiz sonuları ilgili mevzuat limitleri dıřındadır.

-Numune tarafımızca alınmamıř olup, ANKARA HALK SAęLIęI LABORATUVARI Numune Kabul/Ret Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiřtir. lm belirsizlięinde numune almadan kaynaklanan katkı dhil edilmemiř ve numune alındığı Őekliyle deneye tabi tutulmuřtur.

-Laboratuvarımızın personeli haricinde yrtlen numune alımlarında, analiz yapılan numunede; numune alımından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedrlerin ve bakılması istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Laboratuvara gelen numuneler metoduna uygun alınmıř kabul edilir ve hatalı alınan numunelerden mesuliyet kabul edilmez.

-Bu rapordaki sonular ve grřler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune iin geerlidir. Bu raporun hibir blm tek bařına veya kısmen kullanılamaz ve ANKARA HALK SAęLIęI LABORATUVARI'nın izni olmadan oęaltılamaz.

-zel istek amalı analizlerde,mřteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmıř ve ilgili ynetmelięi gre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıřtır.

-Deney laboratuvarı olarak faaliyet gsteren Ankara Halk Saęlığı Laboratuvarı, TRKAK' tan AB-1075-T ile TS EN ISO/IEC 17025 /2017 standardına gre akredite edilmiřtir.

-Ankara Halk Saęlığı Laboratuvarı'nın akredite olduęu alanlarda kullanım izni almıř olduęu TRKAK akreditasyon markasının kullanım hakkı sadece AHSL'ye ait olup mřteriler veya herhangi

nc taraflarca kullanılamaz. TRKAK akreditasyon markasının yetkisiz kullanımını engellemek amacıyla oluřturulan prosedr www.ankarahsl.saglik.gov.tr sayfasında yayımlanmaktadır.

-Geniřletilmif lm belirsizlikleri mřteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldıęı durumlarda belirtilir.

-Ankara Halk Saęlığı Laboratuvarı'nda Basit Kabul Karar Kuralı(paylařılan risk) uygulanmaktadır. Buna gre elde edilen analiz sonucunun mevzuat deęerleri iinde olup olmadıęına baęlı olarak

'Uygun' veya 'Uygun deęildir' Őeklinde deęerlendirme yapılmaktadır. Bu durumda hem yanlıř kabul hem de yanlıř ret riski %50 olabileceęinden mřteri ile paylařılan risk konusunda anlaşmaya

varılmıřtır.

-Laboratuvar, bu raporu, mřterinin izni olmadan nc şahıslara gsteremez ve oęaltamaz.

-TKEDY: Tketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal deęiřim yok.

-kob (cfu): Koloni oluřturan birim (colony forming unit)

-\*' İle iřaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
Uzm. Dr. SERPİL KOŐUM  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

Raporlandırma Birim Sorumlusu  
Ali NAR  
Kimya Mhendisi

Laboratuvar Sorumlusu  
GKE GVEN AIK  
Uzm.Dr.



T.C  
ANKARA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.03.2026 / 15	AB-1075-T
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.03.2026 / 00:30	
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.03.2026 / 11:25	2026-1080-2
Protokol No / Örnek No	2026-1080 - 2 / 5427132852	
Entegrasyon No	---	03-26
Rapor Sayfa Sayısı	2	
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AYŞE ABLA OKULLARI	
Numune Sahibi	ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AYŞE ABLA OKULLARI	
Numunenin Alındığı Adres	KAYNAĞI BİLİNMEYEN NUMUNE/ÇANKAYA/ANKARA	
Numune İzleme Noktası	NUMUNE 2	
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK ANALİZLER	Mikrobiyolojik Analiz (Ek 2/A)
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	10.03.2026 / 11:27	Özel İstek
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ	
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ 0.5 L
Numunenin Üret. Tar./ Son Kul. Tar./ Parti No/ Seri		
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AYŞE ABLA OKULLARI	
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	10.03.2026- AH/ 643085	---
Beyan Tarih Sayı/ İthal ön İzin Belge Tarih Sayı		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	
Numune Bilgileri	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	10.03.2026 11:33	12.03.2026 12:53
Raporlama Tarihi	12.03.2026	

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER						
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Ölçüm Belirsizliği	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017			0	0
*Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017			0	0
*Clostridium perfringens (Sporular Dahil)	kob/100mL	TS EN ISO 14189-2017			0	0



T.C  
ANKARA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	10.03.2026 / 15
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.03.2026 / 00:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.03.2026 / 11:25
Protokol No / Örnek No	2026-1080 - 2 / 5427132852
Entegrasyon No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

AB-1075-T

2026-1080-2

03-26

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Numune müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.

**Açıklamalar**

-Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir

-# İle işaretli parametreler ve/veya parametrik değerleri ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.

-Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.

-Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.

-Numune tarafımızca alınmamış olup, ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul/Ret Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir. Ölçüm belirsizliğinde numune almadan kaynaklanan katkı dâhil edilmemiş ve numune alındığı şekliyle deneye tabi tutulmuştur.

-Laboratuvarımızın personeli haricinde yürütülen numune alımlarında, analiz yapılan numunedeki; numune alımından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Laboratuvara gelen numuneler metoduna uygun alınmış kabul edilir ve hatalı alınan numunelerden mesuliyet kabul edilmez.

-Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ANKARA HALK

-SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.

-Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı, TÜRKAK' tan AB-1075-T ile TS EN ISO/IEC 17025 /2017 standardına göre akredite edilmiştir.

-Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın akredite olduğu alanlarda kullanım izni almış olduğu TÜRKAK akreditasyon markasının kullanım hakkı sadece AHSL'ye ait olup müşteriler veya herhangi

üçüncü taraflarca kullanılamaz. TÜRKAK akreditasyon markasının yetkisiz kullanımını engellemek amacıyla oluşturulan prosedür [www.ankarahsl.saglik.gov.tr](http://www.ankarahsl.saglik.gov.tr) sayfasında yayınlanmaktadır.

-Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.

-Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda Basit Kabul Karar Kuralı (paylaşılan risk) uygulanmaktadır. Buna göre elde edilen analiz sonucunun mevzuat değerleri içinde olup olmadığına bağlı olarak

'Uygun' veya 'Uygun değildir' şeklinde değerlendirme yapılmaktadır. Bu durumda hem yanlış kabul hem de yanlış ret riski %50 olabileceğinden müşteri ile paylaşılan risk konusunda anlaşmaya

varılmıştır.

-Laboratuvar, bu raporu, müşterinin izni olmadan üçüncü şahıslara gösteremez ve çoğaltamaz.

-TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.

-kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

-\*' ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
Uzm. Dr. SERPİL KOŞUM  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

Raporlandırma Birim Sorumlusu  
Ali NAR  
Kimya Mühendisi

Laboratuvar Sorumlusu  
GÖKÇE GÜVEN AÇIK  
Uzm.Dr.